



Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)
г. Оренбург, ул. Гая, 21 Телефон 77-62-35; факс 78-11-88 (код 3532) E-mail: gu@56.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного надзора)
460000, г. Оренбург, ул. Луговая, 78А

«20» августа 2021 г., 12 час. 00 мин. № 389/1/1
(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 03.08.2021 № 389, учетный номер в ЕРКНМ № 56210061000200430240

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

Федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Старшим инспектором ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Деминым Андреем Вячеславовичем.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здание школы

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85.

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8», ИНН 5612033266, 460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» августа 2021 года, 11 час. 00 мин.

по «20» августа 2021 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационного выхода из кабинетов № 14, 14а концертного зала составляет менее 0,9 м (фактически от 0,74 до 0,77 м), с расчетным числом учащихся более 15 чел.	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1.4, п. 7.12.3 СП 1.13130.2020	20.08.2022	
2.	Ширина эвакуационных выходов из здания составляет менее 1,2 м (фактически эвакуационный выход № 1 - 0,73 м, эвакуационный выход № 2 - 0,86 м) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 чел.	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	20.08.2022	
3.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридору составляет менее 1,2 м (фактически в районе каб. № 1 - 0,88 м, каб. № 11 - 0,99 м, каб. № 15 - 1,10 м, при двустороннем открывании дверей в районе эвакуационного выхода № 1 - 0,61 м) при числе эвакуирующихся более 50 чел.	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	20.08.2022	
4.	Эвакуационные пути на выходах из здания на улицу не обеспечивают возможность безопасного движения людей (ступени лестницы частично разрушены)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	20.08.2022	
5.	На выходах из здания на улицу при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями	ст. 4, ст. 6, ст. 59, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	20.08.2022	
	Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме	ст. 4, ст. 6, ст. 55, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.10 СП 7.13130.2013	20.08.2022	

	санузлов, умывальных, душевых, также кухонь жилых зданий)			
6.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ	20.08.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или

техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу
и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области (государственный
инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района
по пожарному надзору)*

Демин Андрей Вячеславович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку)



(подпись)

*Старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Оренбургской области Демин Андрей Вячеславович,
тел. 8(3532) 499-219, E-mail: oren@56.mchs.gov.ru*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с предписанием)

« ___ » часов « ___ » минут « ___ » _____ 20__ г.

(подпись)